

Biała Podlaska dnia 03.07.2020 r.

Gmina Biała Podlaska
ul. Prosta 31
21-500 Biała Podlaska

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
Czosnówka
ul. Topolowa 35-37
21-500 Biała Podlaska

DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1, ust. 2 oraz art. 37 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 59 z późn. zm.), art. 10 § 2, art. 104 oraz art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1437 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1, § 21 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej po zapoznaniu się z cząstkowymi wynikami badania próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 29.06.2020 r.:

- sprawozdanie z badań nr 305283/20/SOK/1 z dnia 02.07.2020 r.,
 - sprawozdanie z badań nr 305284/20/SOK/1 z dnia 02.07.2020 r.,
- z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Woroniec

I. Stwierdza brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Woroniec

II. Nakazuje podjęcie następujących działań:

- unieruchomić wodociąg,
- skutecznie poinformować odbiorców wody w miejscowości Woroniec, że woda w obecnym stanie nie nadaje się do spożycia przez ludzi, tzn. do picia, przygotowania posiłków, lodu, mycia owoców i warzyw, mycia zębów i rąk, kąpieli,
- zapewnić konsumentom korzystającym z tego wodociągu wody do spożycia o odpowiedniej jakości zdrowotnej,
- podjąć skuteczne działania naprawcze mające na celu doprowadzenie wody z przedmiotowego wodociągu do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym i przedłożyć harmonogram działań naprawczych,
- przedłożyć wyniki badań wody stwierdzające przydatność wody do spożycia,
- przeprowadzić postępowanie wyjaśniające przyczynę powstałego zanieczyszczenia wody w wodociągu,

III. Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białej Podlaskiej zezwala na: utrzymywanie wewnętrznej instalacji wodociągowej w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz korzystania z wody jedynie do celów sanitarnych (spłukiwania toalet). Ponowne dopuszczenie wody do spożycia nastąpi po uzyskaniu pozytywnych wyników badań próbek wody.

IV. Decyzji niniejszej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 § 1 kpa z uwagi na ochronę zdrowia i życia ludzkiego

Nie wykonanie decyzji spowoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1438 z późn. zm.)

UZASADNIENIE

Przedstawione w dniu 03.07.2020 r., Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Białej Podlaskiej badania wody w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Woroniec, punkty pobrania:

- Woroniec - SUW (woda uzdatniona wprowadzana do sieci) - **enterokoki - 14 jtk/100 ml (wartość dopuszczalna 0 jtk/100 ml),**
- Woroniec 7 - mieszkanie prywatne - **enterokoki - 13 jtk/100 ml (wartość dopuszczalna 0 jtk/100 ml),**

wykazały, że woda w badanym zakresie pod względem mikrobiologicznym nie odpowiada wymaganiom określonym w załączniku 1 część A - parametry mikrobiologiczne (tabela 1) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).

Zgodnie § 21 ust. 4 w/w rozporządzenia, państwowy inspektor sanitarny może stwierdzić warunkową przydatność wody do picia w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych przy jednoczesnym wykonaniu, w przypadku przekroczenia wartości parametrycznej **< 10 jtk/100 ml** dla parametru bakterii grupy coli, badań jakości wody wykluczających obecność w badanej próbce parametru *Echerichia coli* i Enterokoków oraz uznania stwierdzonej niezgodności za nieistotną, nie stwarzającą zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych.

Obecność Enterokoków w dwóch próbkach wody jednoznacznie wskazuje na to, że konieczne jest wydanie decyzji stwierdzającej brak przydatności wody do picia. Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi jakości wody do picia wykrycie tych bakterii stanowi dowód niedawnego skażenia wody odchodami. Enterokokoki wydalane są z kałem ludzi oraz zwierząt stałocieplnych. Obecne są w znacznej liczbie w ściekach oraz wodzie zanieczyszczonej ściekami lub odchodami ludzi i zwierząt.

W obecnej sytuacji epidemii SARS-CoV-2 szczególną kwestią jest zadbanie o to, by woda nie stanowiła czynnika zagrożenia dla odbiorców w związku z np. spożywaniem, myciem rąk wodą zawierającą mikroorganizmy chorobotwórcze.

Uzyskane wyniki badań wskazują na bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia, co skutkuje brakiem przydatności wody do spożycia i uzasadnia unieruchomienie wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Woroniec w oparciu o § 21 ust. 1 pkt. 4 przedmiotowego rozporządzenia. **Unieruchomienie wodociągu oznacza zakaz korzystania z wody do celów spożywczych, picia, przygotowania posiłków, lodu, mycia owoców i warzyw, mycia zębów i rąk, kąpieli. Po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów dopuszcza się utrzymywanie tego wodociągu w ruchu wyłącznie w celach technologicznych (uzdatnianie wody, płukanie sieci) oraz do celów sanitarnych tj. splukiwania toalet.**

W przypadku gdy naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, państwowy inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia), zamknięcie obiektu użyteczności publicznej, wyłączenie z eksploatacji środka transportu, wycofanie z obrotu środka spożywczego, przedmiotu użytku, materiału i wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością, kosmetyku lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjęcie lub zaprzestanie innych działań; decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu - **art. 27 ust. 2.** ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Natomiast w oparciu o treść przepisu art. 108 § 1. kpa decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego. Z uwagi na ochronę zdrowia ludzkiego w związku ze stwierdzonym **zanieczyszczeniem mikrobiologicznym** zasadnym było nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności niniejszej decyzji.

W związku z powyżej przedstawionymi wynikami analiz próbek wody należy wdrożyć procedury postępowania adekwatne do wyników badania.

W związku z powyższym należało postanowić jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od decyzji niniejszej przysługuje odwołanie do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 18, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Zgodnie z treścią art. 127a kpa:

- 1) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję,
- 2) z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia jej do sądu administracyjnego



Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Białej Podlaskiej

Marcin Nowik

Otrzymują:

1. Gmina Biała Podlaska,
2. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Czosnówce
3. Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie,
4. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białej Podlaskiej,
5. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - Powiat Bialski,
6. Sekcja HŻŻiPU w/m,
7. Sekcja P/Ep w/m,
8. a/a.